

NOTA DE ESCLARECIMENTO n° 001

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 046/2018
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2018**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, MEIO FIO, SARJETA, CICLOVIA, PISTA DE PASSEIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PROFUNDAS E SINALIZAÇÃO) NA AVENIDA BENJAMIN CONSTANT (TRECHO II) NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

Tendo em vista o questionamento apresentado por uma empresa interessada em participar desta Concorrência, no que se refere ao item 7.1.5 do edital, quanto a aceitação dos atestados por similaridade, a referida empresa questionou os seguintes itens:

Item C: Dreno tipo B, manta drenante, brita 3, tubo concreto poroso $D = 15\text{cm}$, $L = 50\text{cm}$, inclusive escavação, por atestado técnico de serviço realizado de DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01, apresentando o quantitativo total exigido.


Item F: Canal de esgotamento pluvial trapezoidal revestido fundo total e laterais parcialmente $h = 60\text{cm}$ com pedra argamassada, por atestado técnico de serviço realizado de CANALETAS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 400 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, apresentando o quantitativo total exigido.

Diante disso, o Setor de Engenharia esclareceu que os serviços mencionados acima, para fins de comparação quanto a sua similaridade, serão aceitos como a comprovação de capacidade técnica.

Cabe ressaltar que tal aceitação justifica-se pelo fato desses serviços apresentarem a mesma complexidade técnica de execução e mesma finalidade.

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao@pirapora.mg.gov.br.

Pirapora, 25 de junho de 2018.



AILTON BARRETO
Presidente CPL