

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Esclarecimento - CP 007/2022**
De <licitacao@pirapora.mg.gov.br>
Para Juliana Cruz <juliana@cros Ltda.com.br>
Data 23/01/2023 16:13



Boa tarde,

Segue abaixo resposta da Secretaria requisitante do pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Igor Queiroz - Setor de Licitação

Tel.:(38)3740-6120 ou (38)3740-6121

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Esclarecimento - CP 007/2022
Data:23/01/2023 15:49
De:projetos.andre@pirapora.mg.gov.br
Para:seinfo@pirapora.mg.gov.br, Licitacao <licitacao@pirapora.mg.gov.br>

Boa Tarde,

Respondendo as alegações da Srª Juliana Cruz de Oliveira, representante da empresa CROS – Construções S/A.

O material betuminoso necessários a pintura de ligação (item 3.2) e aplicação do CBUQ (Item 3.4) tem seu transporte pagos de forma integral nos itens 3.3 e 3.5, com DMT 348 km e DMT 168 km respectivamente, de acordo com os croquis e com a memória de cálculo. A descrição do item de transporte demonstra que seu valor unitário é referente a transportes com DMT acima de 30 km.

Atenciosamente,

ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - SEPRO
PREFEITURA DE PIRAPORA - MG
RUA ANTONIO NASCIMENTO Nº 274 CENTRO
(38) 3740-6131

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Esclarecimento - CP 007/2022
Data:23/01/2023 14:55
De:licitacao@pirapora.mg.gov.br
Para:seinfo <seinfo@pirapora.mg.gov.br>

Boa tarde,

Favor analisar e responder o pedido de esclarecimento abaixo referente ao Processo Licitatório nº 121/2022 Concorrência nº 007/2022 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. HUMBERTO MALLARD NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

Atenciosamente,

Igor Queiroz - Setor de Licitação

----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimento - CP 007/2022

Data:23/01/2023 14:51

De:"Juliana Cruz" <juliana@croslda.com.br>

Para:<licitacao@pirapora.mg.gov.br>

Cópia:<alexandre@croslda.com.br>, <igor@croslda.com.br>, <renato@croslda.com.br>, <ricardo.sousa@croslda.com.br>

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Processo Licitatório nº 121/2022 – Edital Concorrência Pública nº 007/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. HUMBERTO MALLARD NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ.

Após analisar os documentos disponibilizados perguntamos:

- 1) De acordo com a “Memória de Cálculo” disponibilizada nos documentos da licitação, página 02, a “Emulsão Asfáltica” usada para os serviços de Pintura de Ligação – Item 3.2 da planilha de orçamento está sendo **adquirida na região metropolitana de Belo Horizonte/MG**.
PERGUNTAMOS: Onde está sendo remunerado o transporte da “Emulsão Asfáltica” do item 3.2 – Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica uma vez que o transporte excedente está sendo remunerado no item 3.3 – Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via pavimentada, **adicional para DMT excedente a 30 km?**
- 2) De acordo com a “Memória de Cálculo” disponibilizada nos documentos da licitação, página 03, o “CBUQ – Concreto Usinado Betuminoso a Quente” usado para os serviços de pavimentação – Item 3.4 da planilha de orçamento está **sendo adquirido e transportado da cidade de Montes Claros/MG até o local da obra**.
PERGUNTAMOS: Onde está sendo remunerado o transporte do “CBUQ” do item 3.4 – Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista uma vez que o transporte excedente está sendo remunerado no item 3.5 – Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via pavimentada, **adicional para DMT excedente a 30km?**

Ficamos no aguardo das respostas!

Atenciosamente,

Juliana Cruz de Oliveira

Engenheira de Orçamentos


CROS – Construções S/A

Rua Ouro Fino, 395 - conj. 101 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30310-110

((31) 3241-2103 – (31) 9.8569-0045

✉juliana@croslda.com.br

www.croslda.com.br

cid:image002.jpg@01D7B493.4114BFBO

 *Por favor, considere custos e a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail*

--

Telefone: (38) 3740 - 6131